

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 18
NIP: 743-000-50-21, REGON: 510554703, telefon: +48 89 767 15 04, strona www: pwiklw.pl

Znak Sprawy: ZP.371.3.2025.

Lidzbark Warmiński, 23.01.2025 r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę materiałów branży wodociągowej na potrzeby własne PWiK w Lidzbarku Warmińskim.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z Roz. V pkt 3 SWZ, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1. Czy w związku z niedawną aktualizacją normy PN-EN 12201-1:2024-04, dla wymogu stawianego przez Zamawiającego tj. „rury RC - do układania bez obsypki i podsypki piaskowej, zgodne ze specyfikacją PAS 1075:2009.04, z potwierdzeniem wykonania badań na wyrobie”

Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania równoważnego, w postaci badań dla właściwości rur, zgodnie z nową normą PN-EN 12201-1:2024-04?

Badania te potwierdzają dokładnie te same właściwości rur wykonanych z materiału PE100-RC, które dotychczas potwierdzała tylko specyfikacja PAS 1075, tj.

1. Odporność na powolny wzrost pęknięć z określeniem modułu wzmocnienia dla badanej rury
2. Odporność na powolny wzrost pęknięć pod obciążeniem
3. Odporność na powolną propagację pęknięć Test karbu.

Wyżej wymienione badania z normy PN-EN 12201:2024 są równoważne ze standardem PAS 1075 ale norma PN-EN 12201:2024 jest dokumentem nadrzędnym.

Odp. Zamawiający w zał. Nr 2B „STANDARDY MATERIAŁOWE DO BUDOWY SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim” określił, że rury muszą być zgodne z normą PN-EN 12201-1 : 2024-04 (do wody).

Zatwierdził: